

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СВВ-СЕРТ»

000025

(учетный номер бланка)

Зарегистрирована Федеральным Агентством
по Техническому Регулированию и метрологии
№ РОСС RU.32833.04СВР0

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
№ РОСС RU.32833.04СВР0.ОС02

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСТЕХНОРУС»
ОГРН 1197746642114

127560, г. Москва, ВН.ТЕР.г. Муниципальный округ Бибирево, ул. Коненкова, д. 7, кв.9

Регистрационный номер
№ РОСС RU.32833.04СВР0.ОС02.0067

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа

Н.П. Алейников

от «15» августа 2024 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления от 29.07.2024 № 0091/1 от организации – заявителя по договору с Обществом с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОРУС»: Общество с ограниченной ответственностью «БАРКЛАЙН», (ИНН 7817071812, ОГРН 1177847241197) адрес: 142520, Московская область, г.о. Павловский Посад, д. Грибаново, д. 44 пом.№2.

Организация-получатель экспертного заключения: Общество с ограниченной ответственностью «БАРКЛАЙН», (ИНН 7817071812, ОГРН 1177847241197) адрес: 142520, Московская область, г.о. Павловский Посад, д. Грибаново, д. 44 пом.№2. адрес фактический: 142520, Московская область, г.о. Павловский Посад, д. Грибаново, д. 44 пом.№2.

Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «БАРКЛАЙН», (ИНН 7817071812, ОГРН 1177847241197) адрес: 142520, Московская область, г.о. Павловский Посад, д. Грибаново, д. 44 пом.№2

Наименование продукции: Звукоизоляционная панель Барклайн УниПлит. Толщиной от 10 до 150мм
Код (коды) ТН ВЭД: 6809190000

Область применения: для решения вопроса по увеличению звукоизоляции как существующих, так и вновь возводимых стен, перегородок, облицовок потолка и пола. С его помощью решаются задачи звукоизоляции шума в строительстве, задачи по увеличению звукоизоляции в помещениях со средними и высокими уровнями шума (офисы, магазины, производственные цеха, и другие помещения), а также задачи обеспечения нормативной звукоизоляции в общественных помещениях в соответствии со СНиП 23-03. Возможно применение материала в составе звукоизолирующих конструкций, используемых при строительстве и реконструкции зданий для увеличения звукоизоляции однослойных и многослойных стен, перекрытий, перегородок из гипса, ГСБ, кирпича и бетона. Преимущественно применяется в помещениях как жилого, так и промышленно-гражданского назначения в качестве дополнительной звукоизоляции стен и перегородок, монтируется на как на отnose так и непосредственно на основании.

Продукция изготовлена в соответствии с: ТУ 23.62.10-008-16465741-2019

Перечень документов, предоставленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, копии регистрационных документов, протокол испытаний от 12.08.2024 № СВР-МСК-0120 выданного ИЛ ООО «МОСТЕХНОРУС» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32833.04СВР0.ИЛ01).

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Материал представляет собой плитный материал, изготавливаемый прессованием специального целлюлозного, древесного волокна с гипсом, полученные плиты склеиваются между собой с использованием клея и с основой, или одна плита и прокладочный виброизоляционный/демпферный материал на основе вспененного/не вспененного полимера марки ВиброСорб, или минеральной плиты/полотна марки БасАкустик.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно данным протокола испытаний: от 12.08.2024 № СВР-МСК-0120 выданного ИЛ ООО «МОСТЕХНОРУС» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32833.04СВР0.ИЛ01), типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям:

№	Определяемые показатели	Единица измерения	Значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результат испытаний
1	2	3	4		6	7

Руководитель органа

Н.П. Алейников

Подпись

инициалы, фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СВВ-СЕРТ»

000027

(учетный номер бланка)

Зарегистрирована Федеральным Агентством
по Техническому Регулированию и метрологии
№ РОСС RU.32833.04СВР0

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
№ РОСС RU.32833.04СВР0.ОС02

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСТЕХНОРУС»
ОГРН 1197746642114

127560, г. Москва, ВН.ТЕР.г. Муниципальный округ Бибирево, ул. Коненкова, д. 7, кв.9

2	Дибутилфталат	мг/м ³	0,10	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	СВР/3	<0,1 <0,1
3	Диоктилфталат	мг/м ³	0,02	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	СВР/3	<0,02 <0,02
4	Хлористый водород	мг/м ³	0,10	МУК 4.1.607-96	СВР/3	0,01 0,01
5	Формальдегид	мг/м ³	0,01	МУК 4.1.1272-03	СВР/3	<0,01 <0,01
6	Запах	балл	2	МУК 2.1.2.1829-04	СВР/3	1
7	Индекс токсичности	%	70-120	МР №29ФЦ/4746	СВР/3	74,5

По результатам проведенных испытаний продукции: Звукоизоляционная панель Барклайн УниПлит. Толщиной от 10 до 150мм, отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), не установлено.

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражают условия и методы испытаний, полученных данных. Испытания проведены аккредитованной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При хранении, транспортировке и применении соблюдение требований в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненные на русском языке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Продукция: Звукоизоляционная панель Барклайн УниПлит. Толщиной от 10 до 150мм, соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)..

Руководитель органа



Н.П. Алейников

инициалы, фамилия