

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СВВ-СЕРТ»

000043

(учетный номер бланка)

Зарегистрирована Федеральным Агентством
по Техническому Регулированию и метрологии
№ РОСС RU.32833.04СВР0

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

№ РОСС RU.32833.04СВР0.ОС02

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСТЕХНОРУС»

ОГРН 1197746642114

127560, г. Москва, ВН.ТЕР.г. Муниципальный округ Бибирево, ул. Коненкова, д. 7, кв.9

Регистрационный номер
№ РОСС RU.32833.04СВР0.ОС02.0082

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа

Н.П. Алейников

от «30» июля 2024 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления от 10.07.2024 № 0054/1 от организации – заявителя по договору с Обществом с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОРУС»: Общество с ограниченной ответственностью «БАРКЛАЙН», (ИНН 7817071812, ОГРН 1177847241197) адрес: 142520, Московская область, г.о. Павловский Посад, д. Грибаново, д. 44 пом.№2.

Организация-получатель экспертного заключения: Общество с ограниченной ответственностью «БАРКЛАЙН», (ИНН 7817071812, ОГРН 1177847241197) адрес: 142520, Московская область, г.о. Павловский Посад, д. Грибаново, д. 44 пом.№2, адрес фактический: 142520, Московская область, г.о. Павловский Посад, д. Грибаново, д. 44 пом.№2.

Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «БАРКЛАЙН», (ИНН 7817071812, ОГРН 1177847241197) адрес: 142520, Московская область, г.о. Павловский Посад, д. Грибаново, д. 44 пом.№2

Наименование продукции: Вибро-, звуко-, изоляционные маты и ленты марки Шиберакустик. Серии продукции: «ЛП»; «СП»; «ТП»; «УНИ»; «ПРО»; «Стандарт»; «ЭКО»; «АМ»; «БМ»; «ВМ»; «ПГ» прошивные маты из стекловолокна.

Код (коды) ТН ВЭД: 701914000

Область применения: Применяется в качестве звукопоглощающего слоя в конструкциях звукоизолирующих каркасных облицовок из звукоизоляционных панелей, листов ГКЛ/ГВЛ, ДСП, фанеры и прочие, а также в системах с акустически прозрачными (перфорированными) экранами и при создании подвесных потолков, облицовок стен, в конструкции пола под стяжку, под лаги, в качестве оболочки для труб, каналов.

Продукция изготовлена в соответствии с: ТУ 23.14.12-005-16465741-2018

Перечень документов, предоставленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, копии регистрационных документов, протокол испытаний от 15.07.2024 № СВР-МСК-0118 выданного ИЛ ООО «МОСТЕХНОРУС» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32833.04СВР0.ИЛ01).

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Вибро-, звуко-, изоляционные маты и ленты изготовлены: мат, изготовленный из штапельного стекловолокна, с покрытием с двух сторон полимерной тканью (например: спанбонд) или стеклоткань; прошивается нитями хлопчатобумажными, стеклоткань, базальтовая нить или арамидные нити

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно данным протокола испытаний: от 15.07.2024 № СВР-МСК-0118 выданного ИЛ ООО «МОСТЕХНОРУС» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32833.04СВР0.ИЛ01), типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям:

№	Определяемые показатели	Единица измерения	Значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результат испытаний
1	2	3	4	5	6	7
2	Дибутилфталат	мг/м ³	0,10	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	СВР/1	<0,2 <0,2
3	Диоктилфталат	мг/м ³	0,02	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	СВР/1	<0,01 <0,01
4	Хлористый водород	мг/м ³	0,10	МУК 4.1.607-96	СВР/1	0,02 0,02

Руководитель органа

Н.П. Алейников

подпись, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СВВ-СЕРТ»

000044

(учетный номер бланка)

Зарегистрирована Федеральным Агентством
по Техническому Регулированию и метрологии
№ РОСС RU.32833.04СВР0

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

№ РОСС RU.32833.04СВР0.ОС02

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСТЕХНОРУС»

ОГРН 1197746642114

127560, г. Москва, ВН.ТЕР.г. Муниципальный округ Бибирево, ул. Коненкова, д. 7, кв.9

5	Формальдегид	мг/м ³	0,01	МУК 4.1.1272-03	СВР/1	<0,02 <0,02
6	Запах	балл	2	МУК 2.1.2.1829-04	СВР/1	1
7	Индекс токсичности	%	70-120	МР №29ФЦ/4746	СВР/1	77,2

По результатам проведенных испытаний продукции: Вибро-, звуко-, изоляционные маты и ленты марки ШибераАкустик. Серии продукции: «ЛП»; «СП»; «ТП»; «УНИ»; «ПРО»; «Стандарт»; «ЭКО»; «АМ»; «БМ»; «ВМ»; «НГ» прошивные маты из стекловолокна, отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), не установлено.

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражают условия и методы испытаний, полученных данных. Испытания проведены аккредитованной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При хранении, транспортировке и применении соблюдение требований в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненные на русском языке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Продукция: Вибро-, звуко-, изоляционные маты и ленты марки ШибераАкустик. Серии продукции: «ЛП»; «СП»; «ТП»; «УНИ»; «ПРО»; «Стандарт»; «ЭКО»; «АМ»; «БМ»; «ВМ»; «НГ» прошивные маты из стекловолокна, соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Руководитель органа



Н.П. Алейников

инициалы, фамилия