



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖСО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 006221

Срок действия с 28.11.2024г по 27.11.2027г.

Код ОКПД 2 23.14.12.140

№ РОСС RU.OC55.H003228

Код ТН ВЭД 7019 39 000

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «БАРКЛАЙН»
ОГРН 1177847241197. ИНН 7817071812. КПП 503401001. Адрес: 142520, Московская
область, г.о. Павловский Посад, деревня Грибаново, дом 44, помещение №2, телефон:
8(800)200-15-86, email: info@barklain.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «БАРКЛАЙН»
ОГРН 1177847241197. ИНН 7817071812. КПП 503401001. Адрес: 142520, Московская
область, г.о. Павловский Посад, деревня Грибаново, дом 44, помещение №2

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН
9724194533) Адрес: Москва, ул. Газопровод, д. 6 к.1, помещ. 2/1. Аттестат
аккредитации РОСС RU.31529.04ИЖСО.OC55 от 20.06.2024г. до 19.06.2029г.
osp52@inbox.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Панели акустические свободновисящие Барклайн БасАкустик.
Выпускаемые — по ТУ 23.14.12-007-16465741-2018 «Панели акустические
свободновисящие Барклайн БасАкустик. Технические условия». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
Показатели: См. бланк приложение № 006222

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 26733-1, 26733-2 от 19.11.2024 г.,
Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ» РОСС RU.32365.04СТСО.ИЦ17 до
19.06.2029г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Русаков В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Сельдимиров М.А.





Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 006222

ПРИЛОЖЕНИЕ

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной
основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил	
		Панель акустическая свободностоящая Барклайн БасАкустик II	Панель акустическая свободностоящая Барклайн БасАкустик I
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, раздел 6. Метод 1.	-	Группа горючести – негорючие (НГ). Класс пожарной опасности – КМ0
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – слабо горючие (Г1)	-
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – трудно воспламеняемые (В1)	-
ГОСТ 12.1.044- 2018 п. 11	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования – с малой дымообразующей способностью (Д1)	-
ГОСТ 12.1.044- 2018 п. 13	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности – малоопасные (Т1)	-

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Русаков В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Сельдимиров М.А.

